

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный  
центр для детей с ограниченными  
возможностями»

  
С.В. Козяр  
2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

**ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» структурное подразделение социально-оздоровительное отделение.**

1.2. Адрес объекта: **Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Енисейская, 13а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание, 2 этажа, 827,1 кв.м.**

- **наличие прилегающего земельного участка: да, 5793 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1966**, последнего капитального ремонта: **нет сведений**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий 2016 год**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Государственной бюджетное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

**655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный м-он, д.5**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

**Министерство труда и социального развития Республики Хакасия**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

**Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75**

1.13. Сфера деятельности: **социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность.**

1.14. Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические.**

1.15. Форма оказания услуг: **предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме.**

1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**

1.18. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость — 52 человека в день**

1.19. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программа реабилитации) ребенка, ребенка-инвалида: **да**

## 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Показатели доступности для инвалидов объектов	Соответствует/ не соответствует	Управленческие решения по срокам и объемам работ
удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;	соответствует	Согласно деятельности организации, услуги предоставляются в стационарной и полустационарной форме. На официальном сайте ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр» имеется информация о порядке получения предоставляемых услуг в учреждении, а также о доступности объекта.
удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:		
1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;	отсутствует	До конца 2016 года обратиться в администрацию города Саяногорска с письмом о необходимости выделения территории и обустройства стоянки для инвалидов.
2. сменные кресла-коляски;	соответствует	
3. адаптированные лифты;	отсутствует	
4. поручни;	имеется в недостаточном количестве	До конца 2017 года дооснастить поручнями пути движения 1,2 этажа здания, лестницы в количестве 70 метров
5. пандусы;	отсутствует	Монтаж наружного пандуса 2019 год.
6. подъемные платформы (аппарели);	отсутствует	Установка подъемной платформы для преодоления лестничных маршей предусматривает реконструкцию и капитальный ремонт здания до 2020 года.
7. раздвижные двери;	отсутствует	
8. доступные входные группы;	Не соответствуют	До конца 2017г, замена входной двери шириной в свету не менее 1,2м, с соблюдением высоты порога в количестве 2 штуки. До конца 2019 года, установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз. Установить у центрального входа знак с указанием входа для МГН 2019г.

9. доступные санитарно-гигиенические помещения;	Не соответствуют	До конца 2018 года установка дверей шириной 0,9 м в количестве 5 штук; До конца 2020 года увеличить размеры помещения, установить душевую кабину доступную для инвалидов, установить поручни в помещении.
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;	Имеется в недостаточном количестве	До конца 2018 года увеличение ширины дверных проемов в количестве 5 штук, установка дверей шириной 0,9м в количестве 19 штук.
удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;	не соответствует	До конца 2016 года внести изменения в должностную инструкцию сотрудников обеспечивающих сопровождение инвалидов по объекту. Создать нормативный акт о возложении обязанностей сопровождения инвалидов на постовых медицинских сестер.
удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг;	не соответствует	До конца 2018 года, приобрести вывеску с наименованием организации и планы эвакуации со шрифтом Брайля

### 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Соответствует / не соответствует	Управленческие решения по срокам и объемам работ
удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг	Не соответствует	Заклучить договор на оказание услуг сурдопереводчика до конца 2016 года
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии	Соответствует согласно предоставляемых услуг в	

<p>с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096), в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации или абилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации;</p>	<p>учреждении</p>	
<p>удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций</p>		
<p>удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций;</p>	<p>Не соответствует</p>	<p>До конца 2016 года внести изменения в должностную инструкцию и создать нормативный акт о возложении обязанностей обеспечивающих сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальной услуги на социальных педагогов.</p>
<p>доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению;</p>	<p>Не соответствует</p>	<p>До конца 2016 года разработать инструкцию по обучению работников для работы с инвалидами, провести инструктаж.</p>
<p>доля работников организаций, на</p>	<p>Не</p>	<p>До конца 2016 года разработать</p>

которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников предоставляющих данные услуги населению;	соответствует	административно-распорядительный акт о возложении обязанностей по оказанию помощи при предоставлении услуги инвалидам на социальных педагогов..
удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению транспортных средств;	Соответствует	Имеется 1 специализированный автомобиль для перевозки инвалидов с колясками
удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.	соответствует	

#### 4. Управленческие решения

##### 2016 год:

1. Обратиться в администрацию города Саяногорска с письмом о необходимости выделения территории и обустройства стоянки для инвалидов.
2. Внести изменения в должностную инструкцию сотрудников обеспечивающих сопровождение инвалидов по объекту. Создать нормативный акт о возложении обязанностей сопровождения инвалидов.
3. Заключить договор на оказание услуг сурдопереводчика.
4. Разработать инструкцию по обучению работников для работы с инвалидами, провести инструктаж.
5. Разработать административно-распорядительный акт о возложении обязанностей на ответственных сотрудников по оказанию помощи при предоставлении услуги инвалидам.

##### 2017 год:

1. Дооснастить поручнями пути движения 1,2 этажа здания, лестницы в количестве 70 метров
2. Замена входной двери шириной в свету не менее 1,2м, с соблюдением высоты порога в количестве 2 штуки.

##### 2018 год:

1. Увеличить ширину дверных проемов в количестве 5 штук, установка дверей шириной 0,9м в количестве 24 штуки.
2. Приобрести вывеску с наименованием организации и планы эвакуации со шрифтом Брайля






##### 2019 год:

1. Установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз.
2. Монтаж наружного пандуса.
3. Установить у центрального входа знак с указанием входа для МГН.

**2020 год:**

1. Увеличить размеры санитарно-гигиенического помещения доступного для инвалидов.
2. Установить душевую кабину доступную для инвалидов.
3. Установить поручни в санитарно-гигиеническое помещение.
4. Установить подъемную платформу для преодоления лестничных маршей.

**Члены комиссии:**

Председатель общества инвалидов		Крум Г.Я.
Зам директора по мед работе		Чижик А.Г.
Экономист		Токмашова Е.В.
Начальник хоз.отдела		Новикова М.Ю.
Инженер по охране труда		Добжанская О.С.